

Racibórz 19.05.2020r.

ZZO-02/2020/ZAM2

Uczestnicy postępowania

Dot: „Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Raciborzu – etap IIIB – przebudowa budynku administracyjnego”

Zgodnie z art.38 ust.1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz.U. z 2019r poz. 1843 ze zmianami) udzielamy odpowiedzi na zadane pytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego j.w.

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w projekcie budowlanym; w części instalacji sanitarnej, a w przedmiarze robót. W części opisowej Zamawiający wykreślił zakres robót obejmujący instalację źródła ciepła tj. pkt 3.3.4 "W pomieszczeniu technicznym, w piwnicy budynku administracyjnego projektuje się zabudowę powietrznej pompy ciepła. Dobrano wysokotemperaturowe urządzenie o mocy 16 kW. ...", natomiast w przedmiarze robót ten zakres jest ujęty do opracowania. Czy w związku z tym Zamawiający przewiduje wykonanie powietrznej pompy ciepła w budynku administracyjnym? Proszę również o potwierdzenie mocy zaprojektowanej pompy ciepła

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż należy uwzględnić zakres robót obejmujący instalację źródła ciepła dla budynku administracyjnego, tj. pkt. 3.3.4. Na stronie internetowej zamieszczamy poprawiony opis techniczny. Zamawiający potwierdza moc zaprojektowanej pompy ciepła.

**Władysław Konopka**  
Prezes Zarządu ZZO